

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Nr 55/HK/23**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537) i § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z dnia 21 kwietnia 2023r. Nr 865/2023-W-1 z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium EKO SERWIS S. C. Dorota Markowska, Maciej Markowski, Łódź, ul. Wierzbowa 48, próbki wody pobranej do badania w dniu 4 kwietnia 2023 r., w ramach kontroli wewnętrznej, w punkcie sieci wodociągu w Dąbrówce Dużej, którego właścicielem jest Gmina Brzeziny,

stwierdza przydatność do spożycia wody z wodociągu w Dąbrówce Dużej

Po przeprowadzeniu analizy w/w sprawozdania Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdza, że woda z wodociągu w Dąbrówce Dużej w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzezinach

mgr Barbara Kosma

Otrzymuje:

Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A
95-060 Brzeziny.