

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
Nr 39/HK/23**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 oraz z 2022 r. poz. 1549) i § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 24 marca 2023 r. NR PSSE-OL-LHK/1/294/2023 i NR PSSE-OL-LHK/1/295/2023 z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi próbek wody Nr 25/HK/23/1 i Nr 25/HK/23/2 pobranych do badania w dniu 21 marca 2023 r. w stacji uzdatniania wody i w punkcie sieci wodociągu, sprawozdaniem z dnia 4 kwietnia 2023 r. Nr 800/2023-W-1 z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium EKO-SERWIS S.C. Dorota Siuta, Maciej Markowski w Łodzi, ul. Wierzbowa 48, próbki wody pobranej do badania w dniu 29 marca 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, w stacji uzdatniania wody wodociągu w Paprotni, którego właścicielem jest Gmina Brzeziny,

**stwierdza przydatność do spożycia wody z wodociągu w Paprotni**

Po przeprowadzeniu analizy w/w sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdza, że woda z wodociągu w Paprotni w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Brzezinach  
  
mgr Barbara Kosma

Otrzymuje:

Gmina Brzeziny  
ul. Sienkiewicza 16A  
95-060 Brzeziny.