


**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Nr 14/HK/23**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1700), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 oraz z 2022 r. poz. 1549) i § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 6 lutego 2023 r. Nr 237/2023-W-5 i Nr 238/2023-W-5 z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium EKO-SERWIS S.C. Dorota Siuta, Maciej Markowski w Łodzi, ul. Wierzbowa 48, próbek wody pobranych do badania w dniu 31 stycznia 2023 r. w ramach kontroli wewnętrznej, w studni nr 1 i w punkcie sieci wodociągu, sprawozdaniami z dnia 17 lutego 2022 r. Nr PSSE-OL-LHK/1/144/2023 i Nr PSSE-OL-LHK/1/145/2023 z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi próbek wody Nr 10/HK/23/1 i Nr 10/HK/23/2 pobranych do badania, w ramach nadzoru, w dniu 14 lutego 2023 r. w stacji uzdatniania wody i w punkcie sieci wodociągu w Przeclawiu, którego właścicielem jest Gmina Brzeziny,

stwierdza przydatność do spożycia wody z wodociągu w Przeclawiu

Po przeprowadzeniu analizy w/w sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdza, że woda z wodociągu w Przeclawiu w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzezinach

mgr Barbara Rosma

Otrzymuje:

Gmina Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16A
95-060 Brzeziny.