



HK.9020.8.3.2025

Brzeziny, dnia 5 marca 2025 r.

Wójt Gminy Brzeziny
ul. Sienkiewicza 16 A
95-060 Brzeziny

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY DO SPOŻYCIA
pochodzącej z wodociągu publicznego w Przeclawiu
za 2024 r.**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wynikami badań laboratoryjnych próbek wody pobranych przez producenta wody - Gminę Brzeziny, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej w stałych punktach monitoringowych dokonał okresowej oceny jakości wody w 2024 r. i stwierdził, że w zakresie badanych parametrów grupy A i parametrów grupy B **woda z urzędnia wodociągowego w Przeclawiu w 2024 r. spełniała wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

W analizowanym okresie w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzezinach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., pobrano 9 próbek do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych. W 1 próbce stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Podjęte przez producenta działania naprawcze i powtórne badanie próbki wody nie wykazało przekroczenia. W pozostałych badanych próbkach nie stwierdzono przekroczenia wartości parametrycznych badanych parametrów

W ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi producent wody pobrał z urzędnia wodociągowego do badań fizykochemicznych i bakteriologicznych 12 próbek wody. W 1 próbce stwierdzono obecność bakterii grupy coli. Podjęte przez producenta działania naprawcze i powtórne badanie próbki wody nie wykazało przekroczenia. W pozostałych próbkach nie stwierdzono przekroczeń wartości parametrycznych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach, w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody ponadto stwierdza, że producent wody w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, pobierał do badań laboratoryjnych próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z urzędnia wodociągowego zgodnie z ustalonym na 2024 rok harmonogramem oraz każdorazowo po wystąpieniu okoliczności mogących spowodować zmianę jakości wody, szczególnie jej

pogorszenie. Sprawozdania z badań wody z kontroli wewnętrznej przekazywane były przez zarządzającego wodociągiem terminowo i zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.

**Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzezinach**

Barbara Kosma
/dokument podpisany elektronicznie/