



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach  
95-060 Brzeziny, ul. Reformacka 3**

Sekretariat: tel. 46 874-33-30, fax: 46 874-33-30, centrala: 46 874-31-60  
NIP: 833-13-46-564 REGON: 75077923  
www.gov.pl/web/psse-brzeziny e-mail: sekretariat.psse.brzeziny@sanepid.gov.pl

HK.9020.9.2.2024

Brzeziny, dnia 29 lutego 2024 r.

Gmina Brzeziny  
ul. Sienkiewicza 16A  
95-060 Brzeziny

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
Nr 27/HK/24**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 i 1688), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 i 1688) i § 21 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z dnia 16 lutego 2024 r. Nr PSSE-OL-LHK/1/148/2024 i PSSE-OL-LHK/1/149/2023 z badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych przeprowadzonych przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Łodzi próbek wody Nr 11/HK/24/1 i Nr 1/HK/24/2 pobranych do badania w dniu 13 lutego 2024 r. w stacji uzdatniania wody i w punkcie sieci wodociągu, sprawozdaniem z dnia 26 lutego 2024 r. NR 500/2024-W-1 z badań fizykochemicznych przeprowadzonych przez Laboratorium EKO SERWIS S.C. Dorota Markowska, Maciej Markowski, Łódź, ul. Wierzbowa 48, próbki wody pobranej do badania w dniu 22 lutego 2024 r., w ramach kontroli wewnętrznej, w stacji uzdatniania wody wodociągu w GałkóWKu Kolonii, którego właścicielem jest Gmina Brzeziny,

**stwierdza przydatność do spożycia wody z wodociągu w GałkóWKu Kolonii**

Po przeprowadzeniu analizy ww. sprawozdań Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody stwierdza, że woda z wodociągu w GałkóWKu Kolonii w zakresie badanych parametrów spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Brzezinach**  
Barbara Kosma

/dokument podpisany elektronicznie/

**Potwierdzam zgodność kopii wydruku z dokumentem elektronicznym:**

Identyfikator dokumentu	790.11637.2974
Nazwa dokumentu	Ocena jakości wody Gałkówek Kolonia.pdf
Tytuł dokumentu	Ocena jakości wody Gałkówek Kolonia
Sygnatura dokumentu	HK.9020.9.2.2024
Data dokumentu	29.02.2024
Skrót dokumentu	929212C8D7C78F5E209C2BD2ACD0B55AC80073A5
Wersja dokumentu	1.3
Data podpisu	29.02.2024 09:18:08
Podpisane przez	Barbara Kosma; PSSE w Brzezinach Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzezinach
Rodzaj certyfikatu	Certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego

EZD 3.120.1.1.

Data wydruku: 29.02.2024

Autor wydruku: Świniarska Anna (Starszy Instruktor Higieny)